

**ZKUŠEBNA  
STAVEBNĚ  
TRUHLÁŘSKÝCH  
VÝROBKŮ**

vydává

# OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-140

na výrobek:

**Laminátová podlahová krytina Pergo Naturaltouch CS, Pergo Vintage CS,  
Pergo Exotic CS, Pergo Original CS, Pergo Modern Tile CS, Pergo Uniq HDS,  
Pergo Praktiq CS a Pergo Expression CS**

SKP: 20.30.12

žadatel:

**Berger & Partners, s.r.o.**

**Tomkova 3166**

**150 00 Praha 5**

**IČ: 26780283**

výrobce:

**Pergo (Europe) AB**

**Box 1010, SE-231 25 Trelleborg**

**Švédsko**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:  
Emise formaldehydu – Směrnice 100 DIBt; Rozměrové tolerance – ČSN EN 13329, kap. 4.1; Spáry a výškový rozdíl mezi prvky – ČSN EN 13329, kap. 4.1; Rozměrové změny způsobené změnami relativní vlhkosti – ČSN EN 13329, kap. 4.1; Přídržnost povrchu – ČSN EN 13329, kap. 4.1; Odolnost proti oděru – ČSN EN 13329, kap. 4.2; Nárůst tloušťky – ČSN EN 13329, kap. 4.2; Odolnost proti nárazu – ČSN EN 13329, kap. 4.2; Protikluznost – Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., § 33, odst. 2.

**Laminátová podlahová krytina Pergo Naturaltouch CS, Pergo Vintage CS, Pergo Exotic CS, Pergo Original CS, Pergo Modern Tile CS, Pergo Uniq HDS, Pergo Praktiq CS a Pergo Expression CS splňuje požadavky ČSN EN 13329 pro třídu použití 33**



Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-063-02 vydaném MZLU v Brně, pracoviště Zlín, AZL č. 1030.1 dne 18.04.2002; Protokolu o zkouškách č. AZL-138-05 vydaném MZLU v Brně, pracoviště Zlín, AZL č. 1030.1 dne 13.09.2005; Prüfberichtu B 175/02 vydaném Wilhelm-Klauditz-Institutem Holzforschung, Braunschweig, Německo dne 31.01.2002 a Protokolu o zkoušce č. 184-1/01 vydaném Zkušebnou materiálů, polotovarů a obuvi Zlín, AZL č. 1033 dne 15.10.2001. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 14.09.2005**

**Platnost do: 14.09.2010**



**Prof. Ing. Josef Polásek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV